

**Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde
LARS nº 5175-PQT30-349-19**

**Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água para
Consumo Humano – NBR 15.784 (2017)**

Identificação do item de teste: Hipoclorito de Sódio

Nome químico do ingrediente ativo (IUPAC): Hipoclorito de Sódio

Nome comum do ingrediente ativo: Hipoclorito de Sódio

Nº CAS do ingrediente ativo: 7681-52-9

Estado físico: Líquido

Fabricante: Sabará Químicos e Ingredientes S/A

Unidade de Produção: Av. Juscelino Kubitschek de, 878 - Oliveira - Dist. Industrial - Santa Bárbara do Oeste - SP - CEP 13457-190

Nº do lote: AUTO086590

Data de fabricação: 27/05/2019

Data da coleta: 28/05/2019

Data de validade do estudo: 13/09/2021

Responsável pela coleta da amostra: NSF International

Patrocinador (Fornecedor): Sabará Químicos e Ingredientes S/A

Filial: BR 101 Norte, Km 38 - Distrito Industrial - Itapissuma - PE - CEP 53700-000

Filial: Sitio Alto Fechado, s/n - Pavuna - Pacatuba - CE - CEP 61800-000

Filial: Via Principal H10 e 11, s/nº - Bairro Daia - Anápolis - GO CEP 75133-590

Identificação do Laboratório: NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.
Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Viamão - RS - CEP 94480-775

Nº do Reconhecimento: BPL 0006

Validade do Certificado BPL da CGCRE: Consultar o site www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados/

Nº do Relatório de Estudo (RE): 5175-PQT30-349-19

Data de Término do Estudo: 13/09/2019

Dosagem Máxima de Uso (DMU): 120 mg/L

Resultados Analíticos e Avaliação:

PARÂMETRO	AVALIAÇÃO
Impurezas metálicas	Aprovado
Compostos orgânicos voláteis – (VOC)	Aprovado
Bromato	Aprovado
Perclorato	Aprovado

Declaração de Conformidade

Declaro que este Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS reflete os Dados Brutos obtidos no Relatório de Estudo nº 5175-PQT30-349-19, o qual foi conduzido de acordo com os Princípios de Boas Práticas de Laboratório, Normas NIT-DICLA-035 e 036 (Nov/18), NIT-DICLA-037 (Jan/19), NIT-DICLA-038 (Jul/19) e NIT-DICLA-039 a 041 (Jan/19), baseados na OECD – Principles on Good Laboratory Practice (1997).

Declaro que para a elaboração do Plano de Estudo que fundamentou o RE Nº 5175-PQT30-349-19 foram considerados todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.8. O presente Estudo atende às exigências contidas na alínea b), inciso III, artigo 13º, seção IV, capítulo III, Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 28/09/2017, do Ministério da Saúde.

13/09/19
Data



Everton Melo dos Santos
Químico - CRQ-05202490-5ª Região
Diretor de Estudo