

Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde
LARS nº 5794-PQTA-434-20 – Revisão 01
Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água para
Consumo Humano – NBR 15.784 (2017)

Identificação do item de teste: BETZDEARBORN DCL32

Nome químico do ingrediente ativo (IUPAC): INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
Nome comum do ingrediente ativo: Mistura com diversos componentes químicos
Nº CAS do ingrediente ativo: INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
Estado físico: Líquido
Fabricante: Suez - Tecnologias e Soluções para Tratamento de Águas Ltda
Unidade de Produção: Av. Paraná, 4900 - Cajuru do Sul - Sorocaba - SP - CEP 18105-002
Nº do lote: 6102023805
Data de fabricação: 15/01/2020
Data da coleta: 16/09/2020
Data de validade do estudo: 20/11/2022
Responsável pela coleta da amostra: NSF International
Nº da ficha de coleta: 0003025

Patrocinador (Fornecedor): Suez - Tecnologias e Soluções para Tratamento de Águas Ltda
Av. Paraná, 4900 - Cajuru do Sul - Sorocaba - SP - CEP 18105-002

Identificação do Laboratório: NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.
Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Viamão - RS - CEP 94480-775

Nº do Reconhecimento: BPL 0006
Validade do Certificado BPL da CGCRE: Consultar o site www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados/
Nº do Relatório de Estudo (RE): 5794-PQTA-434-20
Data de Término do Estudo: 20/11/2020

Concentração do produto: INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Dosagem Máxima de Uso (DMU): 15 mg/L

Resultados Analíticos e Avaliação:

PARÂMETRO	AVALIAÇÃO
Impurezas metálicas	Aprovado
Compostos orgânicos voláteis (VOC)	Aprovado

Declaração de Conformidade

Declaro que este Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS reflete os Dados Brutos obtidos no Relatório de Estudo nº 5794-PQTA-434-20, o qual foi conduzido de acordo com os Princípios de Boas Práticas de Laboratório, Normas NIT-DICLA-035 e 036 (Out/19), NIT-DICLA-037 (Jan/19), NIT-DICLA-038 (Jul/19) e NIT-DICLA-039 a 041 (Jan/19), baseados na OECD – Principles on Good Laboratory Practice (1997).

Declaro que para a elaboração do Plano de Estudo que fundamentou o RE Nº 5794-PQTA-434-20 foram considerados todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.8. O presente Estudo atende às exigências contidas na alínea b), inciso III, artigo 13º, seção IV, capítulo III, Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 28/09/2017, do Ministério da Saúde.

23/11/2020

Data



Everton Melo dos Santos
Químico - CRQ-05202490-5ª Região
Diretor de Estudo