

**Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde
LARS nº 6005-PQT29-085-21**

**Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água para
Consumo Humano – NBR 15.784 (2017)**

Identificação do item de teste: ACTICHLOR HC II

Nome químico do ingrediente ativo (IUPAC): Hipoclorito de Cálcio
Nome comum do ingrediente ativo: Hipoclorito de Cálcio
Nº CAS do ingrediente ativo: 7778-54-3
Estado físico: Sólido
Fabricante: Innovative Water Care Ind. e Com. de Prod. Químicos Brasil Ltda
Unidade de Produção: Estrada dos Carvalhos, 1441 - Cajuru do Sul - Sorocaba - SP
Nº do lote: ZJA-77470
Data de fabricação: 12/01/2021
Data da coleta: 17/02/2021
Data de validade do estudo: 05/05/2023
Responsável pela coleta da amostra: NSF International
Nº da ficha de coleta: 0002033

Patrocinador (Fornecedor): NCH Brasil Ltda
 Av. Darci Carvalho Dafferner, 200 - Boa Vista - Sorocaba - SP - CEP 18085-850

Identificação do Laboratório: NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.
 Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Viamão - RS - CEP 94480-775

Nº do Reconhecimento: BPL 0006
Validade do Certificado BPL da CGCRE: Consultar o site [www.inmetro.gov.br/monitoramento BPL/certificados/](http://www.inmetro.gov.br/monitoramento/BPL/certificados/)
Nº do Relatório de Estudo (RE): 6005-PQT29-085-21
Data de Término do Estudo: 05/05/2021

Concentração do produto: 69% de Hipoclorito de Cálcio

Dosagem Máxima de Uso (DMU): 4 mg/L

Resultados Analíticos e Avaliação:

PARÂMETRO	AVALIAÇÃO
Impurezas metálicas	Aprovado
Compostos Orgânicos Voláteis – (VOC)	Aprovado
Bromato	Aprovado
Radionuclídeos	Aprovado
Perclorato	Aprovado
Dioxinas	Aprovado
Furanos	Aprovado

Declaração de Conformidade

Declaro que este Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS reflete os Dados Brutos obtidos no Relatório de Estudo nº 6005-PQT29-085-21, o qual foi conduzido de acordo com os Princípios de Boas Práticas de Laboratório, Normas NIT-DICLA-035 e 036 (Out/19), NIT-DICLA-037 (Jan/19), NIT-DICLA-038 (Jul/19) e NIT-DICLA-039 a 041 (Jan/19), baseados na OECD – Principles on Good Laboratory Practice (1997).

Declaro que para a elaboração do Plano de Estudo que fundamentou o RE Nº 6005-PQT29-085-21 foram considerados todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.8. O presente Estudo atende às exigências contidas na alínea b), inciso III, artigo 13º, seção IV, capítulo III, Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 28/09/2017, do Ministério da Saúde.

05/05/2021

Data



Everton Melo dos Santos

Químico - CRQ-05202490-5ª Região

Diretor de Estudo